# PE 100-RC-Kabelschutzrohre nach DIN 8074/8075

## Artikel-Nr. 220192

## KURZTEXT

PE 100-RC-Kabelschutzrohr, 32 × 3,0 mm, SDR 11, DIN 8074/8075. Spülbohrfähig. Lieferform: Trommel, 4000 m.

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Liefern des auf Seite 2 beschriebenen Kabelschutzrohres zur Erdverlegung. Die technischen Anforderungen und die Lieferform sind Bestandteil dieser Lieferposition. Rohrverlegung, Erdarbeiten, Verbindungsarbeiten und Zubehör sind nicht Bestandteil dieser Lieferposition und bei Bedarf gesondert auszuschreiben.

Werkstoff PE 100-RC mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen langsames Risswachstum.

Für Kabeleinblasen: maximal 12 bar bei 35 °C für maximal zwei Stunden. Die eingesetzten Verbindungen müssen für diese Einblasbedingungen geeignet sein.

## MENGE UND ABRECHNUNG

| | |
|---|---|
| **Menge** | _____ |
| **Abrechnungseinheit** | m |
| **Einheitspreis** | _____ |
| **Gesamtpreis** | _____ |

**schweco Rohrsysteme GmbH**
Dänischenhagener Str. 24 · 24229 Strande
Tel.: +49 4349 246 967-0
info@schweco-rohrsysteme.de

Geschäftsführerin: Gabriela Christiansen
Amtsgericht Kiel · HRB 28168
USt-IdNr.: DE454424835
www.schweco-rohrsysteme.de

Stand: 30.09.2026

# Technische Anforderungen

## TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

| | |
|---|---|
| **Außendurchmesser** | 32 mm |
| **Wanddicke** | 3,0 mm |
| **Werkstoff** | PE 100-RC |
| **Norm** | DIN 8074/8075 |
| **SDR** | SDR 11 |
| **Farbe** | Schwarz, RAL 9005 |
| **Verlegeverfahren** | Für das Spülbohrverfahren geeignet |
| **Einblasdruck** | Max. 12 bar bei 35 °C für maximal 2 Stunden |
| **Lieferform / Länge** | Trommel, 4000 m |

## FABRIKATSANGABE

| | |
|---|---|
| **Vorgeschlagenes Fabrikat** | schweco Rohrsysteme oder gleichwertig |
| **Artikelnummer** | 220192 |
| **Angebotenes Fabrikat** | _____ |
| **Angebotener Typ** | _____ |

## NACHWEISE UND GLEICHWERTIGKEIT

Produktdatenblatt beifügen. Bei abweichendem Fabrikat ist die Gleichwertigkeit der aufgeführten technischen Anforderungen nachzuweisen.

**schweco Rohrsysteme GmbH**
Dänischenhagener Str. 24 · 24229 Strande
Tel.: +49 4349 246 967-0
info@schweco-rohrsysteme.de

Geschäftsführerin: Gabriela Christiansen
Amtsgericht Kiel · HRB 28168
USt-IdNr.: DE454424835
www.schweco-rohrsysteme.de

Stand: 30.09.2026